

Enregistrement PV et batterie chez Ores

Cher client,

Vous avez récemment installé des panneaux solaires et une batterie domestique. Cela signifie que Ores doit être informé **dans les 45 jours suivant l'inspection**.

Le groupe MR se fera un plaisir de vous expliquer les démarches à suivre à cet effet.

Déclaration Ores

Surfez vers le lien ci-dessous

<https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/nouvelle-production>

Complétez vos coordonnées



DÉCLARATION D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DÉCENTRALISÉE



Identification de l'installation

Code postal ou localité	Code EAN
<input type="text" value="Code postal ou localité"/>	<input type="text" value="541447856985698523"/>


Où trouver mon code EAN ?

captcha

S'IDENTIFIER

- A. Remplissez votre **code postal**
- B. Remplissez votre **numéro EAN**
= ce numéro figure sur votre facture d'électricité et se compose de 18 chiffres commençant par 54.
- C. Remplissez le **Captcha**

D) Cliquez sur s'identifier



E) Vérifiez votre adresse du compte concerné et cliquez sur continuer si c'est en ordre



Complétez les coordonnées du demandeur

1) Choisissez votre statut correct

Coordonnées du demandeur

Vous êtes :

UN PARTICULIER	UN INDÉPENDANT	UNE SOCIÉTÉ, COLLECTIVITÉ, AUTRE
----------------	----------------	-------------------------------------

2) Remplissez vos coordonnées

Coordonnées du demandeur

Vous êtes :

UN PARTICULIER UN INDÉPENDANT UNE SOCIÉTÉ, COLLECTIVITÉ, AUTRE

Civilité :

Vos coordonnées :

Prénom Nom

E-mail

GSM
+ (0) Ajouter un numéro fixe

Vos coordonnées bancaires ⓘ

N° de compte bancaire (IBAN)

Nom du titulaire Prénom du titulaire

Adresse de contact :

Adresse d'exécution des travaux :
PLACE D'ESCANAFFLES 6
7760 ESCANAFFLES

Autre adresse

Ajouter une personne de contact

Par exemple, un électricien, chauffagiste, architecte, bureau d'études etc. qui sera éventuellement contacté par DRES ou qui pourra contacter DRES pour obtenir des informations ou des précisions techniques sur la demande proprement dite.

CONTINUER >

3) Détails technique de votre installation

De quoi est composée votre installation ?

Source de production
Photovoltaïque ▼

Puissance maximale de sortie ⓘ
8

Puissance installée totale ⓘ
10.125

Si la puissance maximale de sortie est > à 5kVA, le raccordement électrique doit être en triphasé ou tétraphasé

Onduleur 1 ⓘ
SMA

STP 8.0

+ Ajouter un onduleur

Sur votre rapport de l'inspection vous pouvez trouver l'info nécessaire:

ONDULEUR			
Nombre: 1	GLV006-01-0013	Type: STP8.0-3AV-40	Raccordement: 3-phase
Marque: SMA	Series: Sunny Tripower	I AC - nom (A): 11.55	Convient pour le stockage de la batterie: Non
Numéro de série: 3013073580	Smax (VA): 8000	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + Istr2 + ...: BON
Courbe: C	IN (A): 16		
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE			
Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)
25	Stem		405

Divisez le chiffre chez Smax (VA) par 1000 pour savoir le Kva: ex. $8000/1000 = 8$

Divisez le chiffre chez Wc par 1000 pour savoir le kWc: ex. $10\,125/1000 = 10,125$

4) Avez-vous plusieurs onduleurs?

→ Ajoutez-chaque onduleur séparé!

+ Ajouter un onduleur

Remarque: dans votre mail vous pouvez aussi trouver un cadre avec l'info nécessaire de votre installation.

CONTINUER >

Avez vous une batterie domestique?

1) Choisissez OUI

Sur votre rapport de l'inspection vous pouvez trouver l'info nécessaire:

L'installation est-elle équipée d'une batterie ?

OUI NON

Batterie 1 ⓘ

Huawei Luna2000-5-S0 5

BATTERIE DOMESTIQUE		Nombre de modules	Technologie de stockage	Capacité utile (kWh)	Puissance (kW)	Branchement (AC/DC)
Marque	Type					
HUAWEI	LUNA2000-5-S0	1	LiFePO4	5.00	2.50	DC

Remarque: dans votre mail vous pouvez aussi trouver un cadre avec l'info nécessaire de votre installation.

CONTINUER >

Info relais de découplage

- 1) Nous n'installons pas un relais de découplage.
→ Cliquez sur NON
- 2) Il n'est pas nécessaire de remplir l'info détaillé. Ores peut le voir sur le rapport.
→ Cliquez sur continuer.

L'installation est-elle équipée d'un relais de découplage ou d'un relais anti-retour / limiteur ? ⓘ

OUI NON

Relais de découplage 1 ⓘ

Marque Type

Relais de découplage 2 ⓘ

Marque Type

Relais anti-retour / limiteur ⓘ

Marque Type Réglage kVA

CONTINUER >

Index compteur(s)

- A) Indiquez la date de controle. Vous pouvez le trouver sur page 1 de votre rapport en haut à gauche.

Exemple:



Date inspection: 27/01/2023

- B) Remplissez vos index qui sont mentionné dans votre rapport de l'inspection (photos)
- C) Crochez le cadre


Relevé d'index de l'organisme agréé

Un relevé d'index de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE. Les index doivent figurer sur le rapport de l'organisme agréé RGIE.

Date de relevé par l'organisme agréé

 14/06/2023

Encodez vos index

 541449020700008284

N° de série compteur : 2277280

Consommation

Tarif jour

Nouvel index

kWh

 LE CHAMP EST OBLIGATOIRE

Consommation

Tarif nuit

Nouvel index

kWh

Je confirme que les index encodés sont ceux repris sur le rapport de l'organisme agréé RGIE.

CONTINUER >

Consommation

1) Choisissez pour OUI

Souhaitez-vous injecter de l'énergie sur le réseau ? 



OUI (COMPENSATION)



NON (AUTOCONSOMMATION
UNIQUEMENT)

Annexes Obligatoires

- 1) Ajoutez votre **rapport conforme**. Dans le rapport le **schéma unifilaire** et **tout les photos** sont **compris**. Contrôlez vos annexes dans notre mail pour être sûr s'il n'y a pas des annexes en plus ajoutés.

Annexes obligatoires

📘 Formats acceptés: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc(docx), xls(xlsx), zip, eml, msg, dwg
Max. 10 Mo

1. **Copie du rapport de contrôle de conformité** au Règlement Général des Installations Électriques (RGIE) de votre installation de production d'électricité et de son raccordement au réseau par un organisme agréé (non obligatoire en cas de démantèlement total de l'installation)

Glissez votre fichier ou cliquez sur la zone
+
2. **Schéma électrique unifilaire** de l'entièreté de l'installation photovoltaïque (y compris l'emplacement du compteur « réseau »), validé et signé par l'organisme agréé (RGIE). Le schéma unifilaire doit mentionner la section et la longueur entre le(s) onduleur(s) et le compteur réseau.
[Exemple](#)

Glissez votre fichier ou cliquez sur la zone
+
3. **Photos datées et lisibles** des panneaux photovoltaïques posés définitivement, du ou des onduleur(s) et du ou des compteur(s) réseau (les photos doivent reprendre l'ensemble du compteur et pas seulement l'index).

Glissez votre fichier ou cliquez sur la zone
+

Dernières étapes

Contrôlez le résumé et **confirmez** pour envoyer tout à Ores